

Coordonate stereo amplasament: X = 683845, Y = 593840:
Sistem de coordonate Stereo70, plan de referință Marea Neagră


P.U.D. ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CLĂDIRE CU
FUNCTIUNE: CABINETE SERVICII STOMATOLOGICE, CU REGIM DE
ÎNĂLȚIME P+1E, LOCURI DE PARCARE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ,
ÎMPREJMUIRE, SPAȚII VERZI AMENAJATE, ORGANIZARE DE
ȘANTIER ȘI OBTINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

PLANȘA 7 - STUDIU DE ÎNSORIRE



LEGENDĂ

- LIMITE**
 - limita zonei studiate
 - limită teren aferent PUD - n.c. 60808; S = 500 mp;
 - limite cadastrale alte parcele de teren
- CONSTRUCȚII ȘI AMENAJĂRI EXISTENTE**
 - drumuri carosabile / alei pietonale
 - locuințe, blocuri de locuințe, anexe (garaje)
- CONSTRUCȚII ȘI AMENAJĂRI PROPUSE**
 - clinică stomatologică P+1E, grup



Cadran solar
(Sursa: NASA - Atmospheric Science Data Center)
lat. N - 47°38'24", long. E - 26°15'36", Suceava, Romania

Conform studiului de însorire întocmit pentru data de 21 decembrie (solstițiul de iarnă) se concluzionează:
La coordonatele geografice ale amplasamentului, conform cadran solar furnizat de NASA Langley Research Center - Atmospheric Science Data center, la 21 decembrie soarele răsare la ora 08.01 și apune la ora 16:26.
Clădirile propuse pe amplasament vor fi beneficia de însorire după cum urmează:
- blocul de locuințe situat la est de amplasament se află la distanța de 12,40 m față de construcția propusă, distanță mai mare decât înălțimea clădirii propuse, astfel se consideră că are asigurat nivelul minim de însorire la solistițiul de iarnă conf. art. 3 alin. 2) din O.M.S. 119/2014;
- de asemenea, blocurile de locuințe situate la nord și la vest se află la distanțe mai mari decât înălțimea clădirii propuse respectiv la 17,60 m cel de la nord și 21,60 m cel de la vest.
Pentru toate clădirile menționate mai sus se asigură timpul minim de însorire de 1 oră și 30 minute, conform Ord. 119/2014 al M.S.

CLINICĂ
STOMATOLOGICĂ
P+1E
15.40
Hmax = 10.00m

Bloc locuințe
P+4E
Hmax = 14.00m

Bloc locuințe
P+4E
Hmax = 14.50m

Bloc locuințe
P+4E
Hmax = 27.00m

AUTOCAD
ARCHITECTURE
SUITE 2011
391 - 68506464



ȘEF PROIECT
PROIECTAT
DESENAT

VERIFICATOR /
EXPERT



arh. Ciprian Hison
arh. Ciprian Hison
ing. Paula Babil

NUME SEMNĂTURA CERINȚA

S.C. IDEAL PROIECT S.R.L.
mun. Suceava, jud. Suceava
J 33 / 829 / 2005, RO17670382
tel: 0723 136 123
e-mail: idealproject@gmail.com

SCARA
1:500
DATA
2025

REFERAT NR. / DATA

BENEFICIAR: S.C. MEDORAL S.R.L.
Bdul. George Enescu nr. 4, bl. DZ7, sc. A, ap. 4, mun. Suceava
PROIECT: CABINETE SERVICII STOMATOLOGICE, CU
REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E, LOCURI DE PARCARE,
SISTEMATIZARE VERTICALĂ, ÎMPREJMUIRE, SPAȚII
VERZII AMENAJATE, ORGANIZARE DE ȘANTIER
AMPLASAMENT: str. Dimitrie Cantemir, nr. 12A, mun. Suceava,
jud. Suceava
DEN. PLANȘA

PROIECT NR.
423/2025
FAZA
P.U.D.
PLANȘA
7

STUDIU DE ÎNSORIRE